

Ai Signori Concessionari
del **Centro Direzionale**
Via Sommacampagna n. 61
37137 VERONA VR

p.c. CONSORZIO ZAI
Via Sommacampagna n 61
37137 VERONA VR

Verona, 04/05/2023

Prot. n. 295/2023

Oggetto: Prova di evacuazione del 04/05/2023

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE del 04 Maggio 2023.

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 46 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. (Prevenzione incendi) e del D.M. 02/09/2021, "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", è stata effettuata la prova di esodo al **Centro Direzionale via Sommacampagna n. 61**.

Dalle ore 09:35 alle ore 09:43 alla presenza del Servizio di Prevenzione e Protezione della Quadrante Servizi S.r.l. è stata attivata la segnalazione generale di allarme incendio senza aver preventivamente informato il personale presente.

La maggior parte del personale presente ha comunque abbandonato adeguatamente i locali radunandosi all'esterno dell'edificio presso il previsto punto di raccolta. Si ricorda il corretto utilizzo delle scale di emergenza e delle porte antipanico per l'evacuazione di emergenza del palazzo, e si ricorda che in caso di emergenza è vietato l'utilizzo degli ascensori.

Gli avvisatori ottici e l'impianto acustico hanno funzionato correttamente e si sono sentiti in tutte le aree del palazzo .

Si ricorda che in caso di attivazione dell'allarme generale di evacuazione si deve SEMPRE ABBANDONARE L'EDIFICIO.


Per evitare spiacevoli falsi allarmi si ricorda che è **ASSOLUTAMENTE VIETATO FUMARE** all'interno dell'edificio.

Vi informiamo altresì che i pulsanti di allarme incendio dislocati a parete nei vani comuni vanno attivati **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI INCENDIO O DI ALTRA EMERGENZA CHE RICHIEDA L'EVACUAZIONE DELLO STABILE.**

Con la presente si esortano le aziende che hanno preso parte alla prova di evacuazione a segnalare eventuali problematiche riscontrate durante la prova stessa.

Il presente documento è pubblicato su <http://intranet>

Il Presidente di Quadrante Servizi S.r.l.
Elio Nicito



Ai Signori Concessionari
del **Centro Spedizionieri Cap. N° P7**
Via Sommacampagna n. 22/H
37137 VERONA VR

p.c. CONSORZIO ZAI
Via Sommacampagna n 61
37137 VERONA VR

Verona, 04/05/2023

Prot. n. 301/2023

Oggetto: Prova di evacuazione del 04/05/2023

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE del 04/05/2023

In ottemperanza alle disposizioni dell'art. 46 del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. (Prevenzione incendi) e del D.M. 02/09/2021, "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", è stata effettuata a campione la prova di esodo al **Centro Spedizionieri (Capannone P7)**

Via Sommacampagna n. 22/H.

Dalle ore 10:49 alle ore 10:56 alla presenza del Servizio di Prevenzione e Protezione della Quadrante Servizi S.r.l., è stata attivata la segnalazione generale di allarme incendio senza aver preventivamente informato il personale presente.

Gli avvisatori ottico-acustici si sono sentiti in tutte le aree del capannone ed hanno funzionato correttamente.

Il personale presente nella struttura non ha partecipato alla prova e non ha raggiunto il previsto luogo di raduno.

Si esortano i Sig.ri Datori di Lavoro e i R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) di sensibilizzare i Sig.ri dipendenti/collaboratori ad abbandonare sempre l'edificio in caso di attivazione dell'allarme generale.

Inoltre si ricorda ai Sig.ri Datori di Lavoro e ai R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) che è necessario mantenere le vie di fuga, le banchine, le uscite di emergenza e l'accesso ai dispositivi antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme, quadri elettrici) sgombri e privi di ostacoli nonché a garantire la costante chiusura delle porte tagliafuoco.

Vi informiamo altresì che i pulsanti di allarme incendio dislocati a parete vanno attivati, tramite rottura dell'apposito vetrino, **SOLO ED ESCLUSIVAMENTE IN CASO DI INCENDIO O DI ALTRA EMERGENZA CHE RICHIEDA L'EVACUAZIONE DELLO STABILE.**

Con la presente si esortano le Aziende che hanno preso parte alla prova di evacuazione a segnalare eventuali problematiche riscontrate durante la prova stessa.

Il presente documento è pubblicato su <http://intranet>.

Il Presidente di Quadrante Servizi S.r.l.

Elio Nicito

